No. W220125104-002
2023年2月1日

水 質 検 査 成 績 書

有限会社　いしおか 様

広島県尾道市
栗原町６０７１－１

水道法に基づく登録検査機関第６２号
一般財団法人
広島県環境保健協会
理事長　佐藤　理
〒730-8631 広島市中区広瀬北町９番１号
TEL　(082)293－1514（直通）

業務名（工事名）

採水場所	尾道市栗原町６０７１－１　ソフナー		
採水年月日時	2023 年 1 月 25 日　11時00分	天候	[前日] －　[当日] －
水の名称及び種類	ボーリング水　一般飲料水	採水時の温度	[気温] －　[水温] －
採水者所属	有限会社　いしおか	採水者名	浅井
受付日	2023 年 1 月 25 日	検査期間	2023 年 1 月 25 日 ～2023 年 1 月 31 日

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100以下
大腸菌	－	陰性	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.02　未満	10以下
塩化物イオン	mg/L	30	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	0.2	3以下
ｐＨ値	－	7.9	5.8以上8.6以下
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5以下
濁度	度	0.1　未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004　未満	0.04以下
－以下余白－			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合する。
検査責任者	環境生活センター 水道事業課長 乙部将司

検査方法
1. 水質基準項目は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）によります。